



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 031.02 00326

Серия ВУ № 0028801

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний»; место нахождения: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Минина, 15, ком. 1; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Минина, 15; тел.: +375 17 322 10 33; адрес электронной почты (e-mail): tisi@tisi.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 031.02 от 03.09.1996

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан–Торговый Дом», сведения о регистрации: основной государственный регистрационный номер 1027739654700; место нахождения: Российская Федерация, 143002, Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. 120, строение 1, оф. 529; тел.: +7 495 933 24 00; адрес электронной почты (e-mail): info@doorhan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан–Торговый Дом»; место нахождения: Российская Федерация, 143002, Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. 120, строение 1, оф. 529; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 143002, Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. 120, строение 1

ПРОДУКЦИЯ

Ворота противопожарные (Е1 60), металлические, сдвижные (откатные), глухие (частично остекленные с остеклением до 25% от площади проема в свету; с калиткой; с люком) DoorHan модели DHSFP по ТУ 5284-001-18897806-2016 «Ворота металлические противопожарные и противодымные. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 30 с/ск-2021 от 25.10.2021 Испытательного центра «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70; отчет об анализе состояния производства от 16.02.2021 Органа по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний»
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт: ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Ворота имеют предел огнестойкости Е1 60. Вид светопрозрачного заполнения: стекло многослойное пожаростойкое марки «ЩИТ-204-90» толщиной 38 мм по ТУ 5923-011-18108815-09 производства ООО «ФОТОТЕХ», Российская Федерация. Размеры ворот (высота, ширина), мм: от 1500x1000 по 9000x9000 по конструкторской документации DHSFP.000.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.10.2021

ПО 28.10.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Бабич Лариса Владимировна
(Ф.И.О.)

Артемьев Павел Викторович
(Ф.И.О.)

РПТ "Белорусская ускоренная типография им. А. Т. Неполодина" зак. 14ч-2020, т. 10000